# 水質検査結果表（令和4年12月分）

**壬生町水道事業 壬生町長 小菅一弥　様**

○水質管理目標設定項目　　8項目　　**採水日** 令和4年12月9日　　**天候** 晴れ

| 番号 | 項 目 名 | 目 標 値 | 検査結果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 中央配水区 | 南部配水区 | 北部配水区 |
| | | | 中央第3水源 | 南部第3水源 | 北部第3水源 |
| 1 | 1，3－ジクロロプロペン（D－D）(mg/L) | 0.05以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 2 | シマジン（CAT）(mg/L) | 0.003以下 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 3 | ダイアジノン(mg/L) | 0.003以下 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 4 | ダゾメット、メタム及びMITC(mg/L) | 0.01以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 5 | パラコート(mg/L) | 0.005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 6 | ピラゾリネート（ピラゾレート）(mg/L) | 0.02以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 7 | ペンディメタリン(mg/L) | 0.3以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 8 | モリネート(mg/L) | 0.005以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | －以下余白－ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備考　記号 < は、未満を表す

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 気温(℃) | － | 15.4 | 22.0 | 10.8 |
| | 水温(℃) | － | 19.2 | 15.5 | 18.0 |