水質検査結果表（令和5年12月分）

壬生町水道事業 壬生町長 小菅一弥　様

〇水質管理目標設定項目　　8項目　　採水日 令和5年12月8日　　天候 晴れ

番号	項 目 名	目 標 値	検査結果		
			中央配水区	南部配水区	北部配水区
			中央第1水源	南部第1水源	北部第4水源
1	1，3－ジクロロプロペン（D－D）(mg/L)	0.05以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	ダゾメット、メタム及びMITC(mg/L)	0.01以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	チオファネートメチル(mg/L)	0.3以下	<0.003	<0.003	<0.003
4	メコプロップ（MCPP）(mg/L)	0.05以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
5	ブタクロール(mg/L)	0.03以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	ジウロン(mg/L)	0.02以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
7	モリネート(mg/L)	0.005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
8	フェニトロチオン（MEP）(mg/L)	0.01以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	－以下余白－				

備考　記号 < は、未満を表す

	気温(℃)	－	15.5	20.4	18.4
	水温(℃)	－	19.5	15.7	18.6