

## 水道水における有機フッ素化合物PFAS(PFOSおよびPFOA)の水質検査結果

配水区	採水年月日	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	採水地点	12月11日(金)	12月10日(金)	12月9日(金)	12月8日(金)	12月13日(金)
北部配水区	北部配水場	<0.000005mg/L	0.000010mg/L	0.000007mg/L	0.000007mg/L	0.000007mg/L
	北部第1水源	—	—	—	—	0.000006mg/L
	北部第2水源	—	—	—	—	0.000006mg/L
中央配水区	中央配水場	<0.000005mg/L	0.000010mg/L	0.000006mg/L	0.000006mg/L	0.000006mg/L
	中央第1水源	—	—	—	—	0.000005mg/L
南部配水区	南部配水場	<0.000005mg/L	0.000015mg/L	0.000008mg/L	0.000007mg/L	0.000006mg/L
	南部第1水源	—	—	—	—	0.000006mg/L

※1：検査項目名は「パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びパーフルオロオクタン酸(PFOA)」となります。

※2：目標値の暫定基準は「0.000005mg/L以下」となります。

※3：記号『<』は未満を表します。

※4：各配水場は「浄水」、各水源は「原水」の水質検査となります。