

水道水における有機フッ素化合物PFAS(PFOSおよびPFOA)の水質検査結果

配水区	採水 年月日 採水 地点	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
		12月11日(金)	12月10日(金)	12月9日(金)	12月8日(金)	12月13日(金)
北部配水区	北部配水場	<5ng/L	10ng/L	7ng/L	7ng/L	7ng/L
	北部第1水源	—	—	—	—	6ng/L
	北部第2水源	—	—	—	—	6ng/L
中央配水区	中央配水場	<5ng/L	10ng/L	6ng/L	6ng/L	6ng/L
	中央第1水源	—	—	—	—	5ng/L
南部配水区	南部配水場	<5ng/L	15ng/L	8ng/L	7ng/L	6ng/L
	南部第1水源	—	—	—	—	6ng/L

※1：検査項目名は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」となります。

※2：目標値の暫定基準は「50ng/L以下」となります。

※3：記号『<』は未満を表します。

※4：各配水場は「浄水」、各水源は「原水」の水質検査となります。